




Rzut



| LP | NAZWA ARMATURY | Jednostka | ILOŚĆ |
|----|--|-----------|-------|
| 1 | Zawór odcinający kulowy kołnierzyowy dn25 | szt. | 1 |
| 2 | Manometr tarczowy 0–1,6MPa | szt. | 1 |
| 3 | Kurek manometryczny | szt. | 1 |
| 4 | Zawór kulowy spawany dn 15 | szt. | 2 |
| 5 | Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 50 | mb | 3,0 |
| 6 | Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 25 | mb | 0,5 |
| 7 | Kolana stalowe dn 50 90° R = 3 D | szt. | 6 |
| 8 | Izolacja rurociągu dn 50 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm | mb | 3,0 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  | BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE | | 92-434 Łódź ul. Maśka z Bogdańca 5 L 2 www.isan.lodz.pl | tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 <input checked="" type="checkbox"/> isan@isan.lodz.pl |
| | Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami | | | |
| Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła ciepłego w budynku przy ul. Piotra Skargi 12 w Łodzi – stan istniejący | | | Nr rysunku: 18.1 | |
| Imię i nazwisko Projektant mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska | | | Nr uprawnień LOD/0563/P00S/06 | |
| Współpraca techn. Andrzej Kuźniak | | | – | |
| Współpraca mgr inż. Piotr Harasimczuk | | | – | |
| Sprawdzający | | | Podpis | |
| Data: 04.2021 | | | Skala: 1:50 | |