5735250,00

6690700,00

SZKIC ORIENTACYJNY

N

Uwaga: W miejscach oznaczonych Ⓘ–Ⓢ
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie data rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Istniejące przył. kanałowe 2xDN40 DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć preizol. 2xDN150 DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN125 UNIECZYNNIONA DO POZOST.

Istniejące rury przyłącza 2xDN40 w kanale DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN125 DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w budynku Banku Polska Kasa Opieki S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288

Istniejące rury przyłącza 2xDN100 w budynku DO DEMONTAŻU

Istniejące rury przyłącza 2xDN125 w kanale DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w budynku Poczty przy ul. Piotrkowskiej 311

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN125 DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN125 UNIECZYNNIONA DO POZOST.

Istniejące przył. kanałowe 2xDN50 UNIECZYNNIONE DO POZOST.

Istniejąca komora K–9 DO LIKWIDACJI

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN100 DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN100 UNIECZYNNIONA DO POZOST.

Istniejący węzeł cieplny w budynku Policji przy ul. Wólczańskiej 250

Brak drzewa w terenie

Istniejący węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sieradzkiej 9

Istniejące przył. kanałowe 2xDN50 DO DEMONTAŻU

Istniejące przył. kanałowe 2xDN50 DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w budynku ZOZ przy ul. Sieradzkiej 11

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN100 DO DEMONTAŻU

Istniejące rury przyłącza 2xDN50 w budynku UNIECZYNNIONE DO POZOST.

Istniejący węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sieradzkiej 7

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN150 DO DEMONTAŻU

Istniejąca komora K–7 DO POZOSTAWIENIA

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN200 DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w bud. Hali przy ul. Piotrkowskiej 317.

Istniejąca studnia zaworowa DO DEMONTAŻU

Zakres opracowania

Istn. węzeł cieplny w bud. Hali Targowej przym przy ul.Piotrkowskiej 317/319.

Istniejąca komora odgałęzienia DO DEMONTAŻU

Przejście w świetle istn. kanału betonowego w celu ochrony drzewa. Ewentualne wykopy prowadzić ręcznie.

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN200 DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w budynku handlowym "Rzemiosło" przy ul. P. Skargi 8/10

Istniejąca komora K–4 DO LIKWIDACJI

Istniejący węzeł cieplny w budynku handlowym "Glob" przy ul. P. Skargi 12

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN200 DO DEMONTAŻU

Strop komory zdemontować a ściany pozostawić w celu ochrony drzew. Wnętrze komory zasypać.

Istniejąca komora K–2 DO LIKWIDACJI

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN200 DO DEMONTAŻU

Istniejące przył. preizol. 2xDN65 DO DEMONTAŻU

Istniejąca sieć kanałowa 2xDN200 DO DEMONTAŻU

Istniejący węzeł cieplny w budynku przy ul. Wólczańskiej 258a

Istniejąca komora K–608 DO POZOSTAWIENIA

Zakres opracowania

Plac Reymonta

Piotrkowska

Pabianicka

Dorohy

Ks. Piotra Skargi

Wólczańska

Sieradzka

Przędzalniana

Rzgowska

Kilińskiego

Legenda

- unieczynnione kanały / rurociągi do likwidacji poza śladem nowej sieci
- unieczynnione kanały / rurociągi do likwidacji w śladzie nowej sieci
- unieczynnione kanały / rurociągi do pozostawienia
- wyróżnienie numeru działki
- kanały / komory ciepłownicze do pozostawienia
- D2 – nr kolejny drzewa

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisany tożmiar wykonany do celów inwentaryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Łódzki Ośrodek Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.106103.9.20[illegible]
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu: 2017 -07- 01
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Bożena Krośnicka-Padechowicz STARSZY GEODETA

Nie są wykazane na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

m. Łódź
Łódź–Górna
Obręb: G–3
106103_9.0003
ul. Sieradzka dz. 20/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m. Łodzi
nr sekcji: 6.163.33.23.4.4, 6.163.33.24.3.3, 6.163.33.04.1.1, 6.163.33.04.1.3
1. Układ współrzędnych: „2000"
2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi

PRACE TERENOWE WYKONAŁ:

GEODEZJA KAŹMIERCZAK

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno–Kartograficznych
BOGDAN KAŹMIERCZAK
90–002 Łódź ul. Tuwima 28 pok.1204
tel/fax 042–630–03–63
www.geodezja–lodz.com

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Bogdan Kaźmierczak
nr upr.663

ZDT.ZOPG.4144.19181.2016
L.ks.rob. 663/115/2016

Łódź, dn. 05.12.2016

ZMIANY DO NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ WPROWADZIŁ PRACOWNIK ŁOG

Justyna Rulak

Łódź, dn. 18.01.2017

PLANSZA LIKWIDACYJNA CIEPŁOCIĄGÓW

Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K–608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami

Skala 1:500

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
92-434 Łódź, ul. Macka z Bogdańca 5 lok.II
tel.: 042-670-85-04
fax: 042-670-85-18
www.ikan.lodz.pl
biuro@o2.pl

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K–608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami	Nr rysunku: 1.2
Przedmiot rysunku: Plansza likwidacyjna ciepłociągów	Branża: instalacyjna
	Faza: P.B.W.

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: mgr inż. Izabela Drabnik–Kamińska	LOD/0563/POOS/06	
Współpraca: techn. Andrzej Kuźniak	–	
Współpraca: mgr inż. Piotr Harasimczuk	–	
Sprawdzający:		

Data: 04.2021 Skala: 1:500

G-3