


Obliczenia sił tarcia, długości tarcia/installacyjnej oraz wydłużeń wg. EN 13941:2010/A1

ciśnienie robocze:	p	1,6	MPa
temperatura pracy:	t ₀	120	°C
temperatura montażu:	t _{ins}	10	°C
temperatura gruntu:	t _s	10	°C
przykrycie rur gruntem:	H	1,22	m
napręż. dopuszcz. w rurze stalowej:	σ	190	MPa
gęstość gruntu:	ρ _s	1900	kg/m ³
współczynnik tarcia:	μ	0,40	-
moduł Younga rury stalowej:	E	207143	MPa
współcz. wydłużeń termicznych:	α	0,000012	m/°C



rura przewodowa		płaszcz osłonowy		jednostkowy ciężar rury z wodą G	jednostkowa siła tarcia na płaszczu rury F	montaż bez redukcji naprężeń			napręż σ = 190,0		L= 3,4		A= 0,0		napręż ściskające od nacisku poprz. gruntu σ _{PUR}
średnica zewn do	grubość ścianki to	średnica zewn Dc	grubość ścianki tc			napręż. osiowe σ _x	długość tarcia L _{Fr}	ΔL _{Fr} wydłuż rur	L _{ins} długość instalacyjna	ΔL _{ins} wydłuż rur	naprężenia osiowe σ _x	ΔL _L wydłuż. rur	naprężenia osiowe σ _x	ΔL _A wydłuż. rur	
mm	mm	mm	mm	N/m	N/m	MPa	m	mm	m	mm	MPa	mm	MPa	mm	MPa
26,9	2,6	90,0	3,0	29,5	1900,9	278,7	29,5	20,1	20,2	18,1	28,8	4,4	-3,7	4,4	1,320
33,7	2,6	90,0	3,0	36,2	1903,6	278,1	37,7	25,8	26,0	23,3	20,7	4,4	-4,8	4,4	1,054
42,4	2,6	110,0	3,0	49,3	2334,5	277,3	39,5	27,0	27,3	24,4	18,3	4,5	-6,1	4,5	0,977
48,3	2,6	110,0	3,0	56,4	2337,4	276,7	45,3	31,0	31,5	28,1	14,3	4,5	-7,0	4,5	0,857
60,3	2,9	125,0	3,0	78,8	2667,0	276,2	55,7	38,2	38,8	34,7	9,4	4,5	-7,9	4,5	0,755
76,1	2,9	140,0	3,0	107,1	3000,2	274,9	63,4	43,6	44,5	39,7	5,2	4,6	-10,1	4,6	0,649
88,9	3,2	160,0	3,0	139,9	3444,3	274,5	71,3	49,1	50,2	44,8	2,9	4,6	-10,7	4,6	0,612
114,3	3,6	200,0	3,2	214,5	4342,7	273,6	82,4	56,9	58,3	52,0	-0,5	4,6	-12,3	4,6	0,559
139,7	3,6	225,0	3,4	288,9	4919,5	271,9	89,8	62,2	64,2	57,1	-4,3	4,6	-15,1	4,6	0,499
168,3	4,0	250,0	3,6	397,1	5513,2	271,1	107,7	74,7	77,3	68,8	-7,4	4,6	-16,4	4,6	0,447
219,1	4,5	315,0	4,1	632,4	7054,1	269,5	124,1	86,5	89,9	79,9	-11,2	4,7	-19,1	4,7	0,410
273,0	5,0	400,0	4,8	948,6	9106,9	268,1	133,8	93,5	97,7	86,7	-14,1	4,7	-21,4	4,7	0,399
323,9	5,6	450,0	5,2	1293,1	10395,6	267,3	156,2	109,4	114,6	101,6	-16,4	4,7	-22,7	4,7	0,372
355,6	5,6	500,0	5,6	1521,0	11651,3	266,0	153,8	108,0	113,6	100,6	-18,6	4,7	-25,0	4,7	0,372
406,4	6,3	520,0	5,8	1934,9	12285,6	265,7	187,6	131,9	138,8	122,9	-20,1	4,7	-25,4	4,7	0,337
457,2	6,3	560,0	6,0	2349,5	13396,5	263,8	194,8	137,5	145,6	128,7	-23,5	4,8	-28,6	4,8	0,320
508,0	6,3	630,0	6,6	2832,3	15264,8	261,8	191,0	135,4	144,3	127,3	-26,6	4,8	-31,9	4,8	0,322
558,8	6,3	710,0	7,2	3367,8	17425,9	259,9	185,1	131,8	141,2	124,4	-29,7	4,8	-35,1	4,8	0,329
609,6	7,1	780,0	7,9	4042,6	19427,0	260,6	203,7	144,9	154,9	136,5	-29,0	4,8	-33,9	4,8	0,332
711,0	8,0	900,0	8,7	5435,0	23012,3	259,9	226,5	161,3	172,9	152,2	-30,7	4,8	-35,2	4,8	0,330
813,0	8,8	1000,0	9,4	6997,8	26219,2	259,0	250,6	178,8	192,1	169,1	-32,5	4,8	-36,6	4,8	0,324
914,0	10,0	1100,0	10,2	8821,7	29583,6	259,3	283,6	202,2	217,1	191,1	-32,6	4,8	-36,2	4,8	0,320
1016,0	11,0	1200,0	11,0	10832,7	33076,1	259,0	310,4	221,4	237,9	209,3	-33,3	4,8	-36,5	4,8	0,319

tarcie i wydłużenia


wprowadź dane:

średnica

$\Delta L_{\max} =$

max wartość $\Delta L = 200\text{mm}$

wyniki obliczeń	
strefy przemieszczeń: B= 1,35	strefy poduszek: F= 1,35



rozkład poduszek komp.