ELEMENTY PROJEKTOWANE			
1	Łubki izolacyjne gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twardej PUR w płaszczu z folii PCV f-my Thermaflex MAT Łódź, na izolację płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej	DN250	1,5mb

Oznaczenia:
- Istniejące elementy bez zmian
- Elementy nowoprojektowane

ARMATURA ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN			
i1	Zawór odcinający	DN250	2 szt.
i2	Zawór odcinający	DN100	2 szt.
i3	Zawór odcinający	DN125	2 szt.
i4	Filtr siatkowy	DN125	1 szt.
i5	Zawór różnicy ciśnień IWKA	DN125	1 szt.
i6	Zawór odcinający odpowietrzenie	DN32	2 szt.
i7	Zawór odcinający spust	DN50	2 szt.
i8	Zawór odcinający spust	DN65	2 szt.
i9	Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometr.	---	6 szt.
i10	Termometr	---	2 szt.

PRZEKRÓJ A–A



INWESTOR:	VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ UL. ANDRZEJEWSKIEJ 5		
WYKONAWCA:	PROTERM Maciej Grzywacz ul. Zgierska 23/27, Konstantynów Ł.		
TEMAT:	Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory K–721A do komory K–731 wraz z odbiciami do budynków przy ul. Dąbrowskiego 99 i 101		
NAZWA RYS:	Wejście sieci ciepłowniczej do komory K–731		
PROJEKTANT:	dr inż. Maciej Grzywocz nr upr. LOD/3778/PBS/18		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIA LISOWSKA nr upr. 144/01/Wł		
DATA: 11.2024	SKALA: 1:25	RYS. 6	ZLECENIE: 1300004720

K–731