

PRZEKRÓJ A–A



ARMATURA ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN

i1	Kurek kulowy Klinger typ KHSV z przekł. mechaniczną	DN400	2 szt.
i2	Zawór kulowy do spawania - odciążnik	DN100	2 szt.
i3	Zawór zaporowy grzybkowy kołnierzowy	DN100	2 szt.
i4	Zawór zaporowy grzybkowy kołnierzowy - spust	DN80	3 szt.
i5	Klapa odcinająca międzykołnierzowa z przekł. mechaniczną	DN250	2 szt.
i6	Zawór kulowy do wspawania - spust	DN50	2 szt.
i7	Zawór kulowy do wspawania - odpowietrzenie	DN25	1 szt.
i8	Zawór kulowy do wspawania - spust	DN100	2 szt.
T	Termometr techniczny prosty	---	5 szt.
M	Manometr tarczowy	---	5 szt.

Oznaczenia:

Istniejące elementy bez zmian

Elementy nowoprojektowane

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1	Łubki izolacyjne gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twardej PUR w płaszczu z folii PCV f-my Thermaflex MAT Łódź, na izolację płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej	DN250	1,0mb

INWESTOR:	VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ UL. ANDRZEJEWSKIEJ 5		
WYKONAWCA:	PROTERM Maciej Grzywacz ul. Zgierska 23/27, Konstantynów Ł.		
TEMAT:	Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory K–721A do komory K–731 wraz z odbiciami do budynków przy ul. Dąbrowskiego 99 i 101		
NAZWA RYS:	Wejście sieci ciepłowniczej do komory K–721A		
PROJEKTANT:	dr inż. Maciej Grzywacz nr upr. LOD/3778/PBS/18		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIA LISOWSKA nr upr. 144/01/WL		
DATA: 11.2024	SKALA: 1:25	RYS. 7	ZLECENIE: 1300004720

K–721A